



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK

Prilaz prof. Ivana Vrančića 5
Zabok

**P R A V I L N I K
O ZAŠTITI OD POŽARA**



Zabok, veljača 2015.

SADRŽAJ	Strana
Temeljne odredbe	3
Obaveze i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara	5
Obaveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara	6
Obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, Obaveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole	8
Upoznavanje radnika s opasnostima i mjerama zaštite od požara	8
Osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju	10
Osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika	10
Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije	10
Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara	11
Mjere zaštite od požara i mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose	11
Odgovornosti zbog neprimjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara	17
Postupanje radnika u slučaju nastanka požara	18
Prijelazne i završne odredbe	19
Sadržaj priloga	
Program sposobljavanja radnika iz zaštite od požara	20
Raspored ručnih vatrogasnih aparata	21
Obrazac evidencije o redovnom pregledu vatrogasnih aparata	22
Postupanje radnika u slučaju požara	23
Rješenje o kategorizaciji spram ugroženosti od požara	26

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10), a u svezi s Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N., br. 116/11.), Školski odbor Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, (u dalnjem tekstu: Škola), na svojoj XX. sjednici održanoj 03. veljače 2015. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.
- (2) Primjena pravila zaštite od požara utvrđuje se u skladu sa IV kategorijom ugroženosti od požara, sukladno rješenju broj: 511-17-09-UP/I-1238/1-95 T.S., od 07.11.1995.

Članak 2.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je Ravnatelj/ica Škole.

Članak 3.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (u daljem tekstu Škola) je Mirko Kuharić, rukovatelj utovarivačem, zaposlen na radnom mjestu domara, temeljem Uvjerenja o položenom stručnom ispitnu br. 511-01-208-UP/I-2757/1-2011, E- 9045 od 30.01.2012.

Članak 4.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornošćima u provedbi mjera zaštite od požara
- obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- upoznavanje radnika s opasnostima mjerama zaštite od požara,
- osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
- postupanje radnika u slučaju nastanka požara,
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 5.

- (1) Sastavni dio ovoga Pravilnika su:
 - program ospozobljavanja radnika iz zaštite od požara,
 - popis i raspored vatrogasnih aparata,
 - evidencija o redovnom pregledu vatrogasnih aparata,
 - postupanje radnika u slučaju požara,
 - rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara.
- (2) Drugi provedbeni planovi zaštite od požara (plan evakuacije i dr.) izrađeni su u zasebnim elaboratima.
 - Plan evakuacije KLASA: 012-03/09-01/01-7, URBROJ: 2197/01-380/1-8-09-1, od 30. prosinca. 2009.
 - Plan osiguranja prijama priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti KLASA: 602-03/14-01/06-59, URBROJ: 2197/01-380/1-8-14-1 od 27. listopada 2014.
- (3) Upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije razrađene su i postavljene pored strojeva.

Članak 6.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se i čuvaju kod tajnice Škole.

Članak 7.

Sustav zaštite od požara i eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i u prostorijama Škole kao i tehničke normative, norme i upute u svezi gradevina i drugih sredstava rada. Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, promidžbene naravi utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 8.

- (1) Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama.
- (2) Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi radi obavljanja posla. Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za Školu u njezinim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbe i naputaka ravnateljice.
- (3) Odgovornu osobu radova za provođenje mjera zaštite od požara vanjskog izvođača prije početka izvođenja radova imenuje vanjski izvođač radova, koji je dužan ime odgovorne osobe navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole za rad koju mu izdaje osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara Škole.

Članak 9.

- (1) U građevinama i poslovnom prostoru u zakupu, zajedničkom poslovanju i poslovnoj suradnji, Škola je dužna pridržavati se Zakonom određenih i propisanih mjera zaštite od požara.
- (2) Međusobni odnosi, obveze i način provođenja mjera zaštite od požara između Škole, zakupoprimalaca, pravnih osoba u zajedničkom poslovanju ili poslovnoj suradnji, uređuju se u sklopu ugovora o zakupu ili posebnim ugovorom.

II OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 10.

Prava radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s organizacijom zaštite od požara u građevini i prostoru te odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s opasnostima te propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar, neispravnost ili nesukladnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti Ravnatelju/ici,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljenje na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude sloboden i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonite posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije kao i izvršavanje poslova i zadatka ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu,
- poznaju razmještaj vatrogasnih aparata i druge opreme za gašenje požara te njihovu uporabu.

Članak 11.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti Ravnatelju/ici,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljenje na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude sloboden i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonite posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

III OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 12.

Posebna ovlaštenja i dužnosti u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu Škole imaju:

- Ravnatelj/ica, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi,
- osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Članak 13.

Ravnatelj/ica nadzire provedbu mjera zaštite od požara uz pomoć osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

a) Ravnatelj/ica

Članak 14.

Ravnatelj/ica je odgovorna za provođenje mjera zaštite od požara u svim građevinama i prostorima Škole, te ima slijedeća posebna ovlaštenja i dužnosti:

- organizira i usklađuje rad osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u primjeni mjera zaštite od požara određenih zakonom i drugim propisima, te odredbama ovog Pravilnika,
- kontrolira izvršenje mjera zaštite od požara naloženih od strane nadležne inspekcije zaštite od požara,
- surađuje s inspekcijskim službama iz zaštite od požara i omogući im obavljanje inspekcijskih pregleda,
- poduzima disciplinske mjere za one radnike koji ne provode mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu odnosno u građevini i prostoru Škole.
- brinuti o osiguranju financijskih sredstava za provođenje i unapređivanje zaštite od požara, na osnovu prijedloga, analiza i mišljenja odgovorne osobe za zaštitu od požara, pročelnika, kao i zapisnika o izvršenim ispitivanjima sredstava, opreme, instalacija i uređaja;
- osigurati provođenje sposobljavanja radnika iz oblasti zaštite od požara;
- poduzeti mjere da se nedostaci koji mogu utjecati na sigurnost zaštite od požara, a utvrđeni su pregledom ili prijavljeni od strane pročelnika ili odgovorne osobe za zaštitu od požara, odmah otklone;
- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara;
- osigurati i poduzeti mjere da se neispravna odnosno upotrijebljena sredstva ili oprema u gašenju požara odmah dovedu u ispravno stanje odnosno zamijene novim;
- nakon završenog gašenja požara po potrebi, a u dogovoru s odgovornim osobama i rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar na mjestu požara osigurati dežurstvo;
- osigurati provođenje istražnih radnji u svezi s nastanjem požara;

b) Ovlaštenja i dužnosti osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

Članak 15.

- (1) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u Školi odgovoran je Ravnatelju/ici za pravilno i pravodobno savjetovanje u provođenju mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, propisima i normama, te odredbama ovog Pravilnika u građevini i na prostoru kojeg je vlasnik ili korisnik Škole.
- (2) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara Škole u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu ili na korištenju Škole ima prava i dužnosti da:
- vrši nadzor primjenom mjera zaštite od požara u objektu,
 - vrši nadzor nad radnicima glede primjene mjera zaštite od požara,
 - predlaže Ravnatelju/ici provođenje mjera zaštite od požara koje su propisane zakonima, podzakonskim aktima te odredbama ovog Pravilnika,
 - provodi u djelu odluke ravnateljice donesene u svezi sa zaštitom od požara,
 - upozorava Ravnatelja/icu na utvrđene nedostatke prilikom pregleda nadzornika zaštite od požara te predlaže dinamiku njihovog otklanjanja,
 - surađuje pri nadzornom pregledu i omogućuje obavljanje nadzornog pregleda, te ovlaštenim predstavnicima poslodavca pruža potrebne podatke i obavijesti,
 - prati promjene, izmjene ili dopune propisa i normi koji uređuju oblast zaštite od požara i predlaže izmjene i dopune ovog Pravilnika ako je u suprotnosti s propisima iz područja zaštite od požara,
 - vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite od požara (ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za gašenje požara i zapaljivih plinova i para, ispitivanje gromobranske instalacija, ispitivanja elektro instalacija, ispitivanja strojevai uređaja i dr.),
 - Ravnatelju/ici podnosi prijedloge za odobrenje sredstava potrebnih za provođenje zaštite od požara,
 - analizira uzroke požara i eksplozija koji su se dogodili u građevini i na prostoru u vlasništvu ili korištenju Škole,
 - provjerava provode li se mjere zaštite od požara u Škole,
 - radi otkalnjanja nedostataka zaštite od požara surađuje s osobama koje održavaju objekte,
 - obavlja i druge poslove iz područja zaštite od požara utvrđene ugovorom o obavljanju poslova zaštite od požara,
 - vrši provedbe internih pravilnika i općih akata, te uputa za siguran rad u dijelu zaštite .

Članak 16.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, odgovorna osoba zaštite od požara ima pravo:

- zapovjediti prekid obavljanja posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili životi i zdravlje ljudi, te o tome izvijestiti odnosno Ravnatelju/ici;
- udaljiti radnika s radnog mesta ako svojima postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine (unosi otvorenu vatru u požarno ili eksplozivno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje ili druge požarno opasne radnje u ugroženom prostoru bez dozvole, ili dodatnih mjera sigurnosti i sl.), te o tome izvijestiti odnosno Ravnatelja/icu;

- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku;
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti Ravnatelju/ici.

IV OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Općenito

Članak 17.

Unutarnju kontrolu u području zaštite od požara organizira i provodi Ravnatelj/ica.

Članak 18.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, osoba iz prethodnog članka ima pravo:

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine i koristi otvorenu vatu u požarno ugroženom prostoru, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sl.
- naređiti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi,
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku,
- radi utvrđenog neprovođenja propisanih mjera zaštite od požara poduzeti mjere propisane ovim i/ili drugim općim aktom.

Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za gašenje požara

Članak 19.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavezna je prije početka rada vizualno pregledati svu opremu za dojavu i gašenje požara, u smislu opće funkcionalnosti i dostupnosti. Utvrđene nedostatke dužan je prijaviti Ravnatelju/ici koja ih je dužna u najkraćem roku otkloniti.

Članak 20.

Ako osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci na opremi za dojavu i gašenje požara, a da takvo stanje bitno utječe na siguran tijek rada i sigurnost djelatnika, ima pravo prekinuti rad. U slučaju prekida rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku, dužan je o tom izvjestiti Ravnatelja/icu.

V UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

a) Ospoznavanje radnika

Članak 21.

- (1) Svaki radnik prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta mora proći osnovno ospoznavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu ospoznavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. br.61/94.).
- (2) Ospoznavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za ospoznavanje radnika i koja ima suglasnost nadležnog tijela (MUP, DUZS).

b) Upoznavanje radnika s opasnostima na radnome mjestu

Članak 22.

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, Ravnatelj/ica je dužna upoznati s opasnostima glede nastanka požara na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da ne nastane požar i eksplozija.

Članak 23.

Ospoznavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, kao i ospoznavanje radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, provodi se prema programu utvrđenim u Prilogu 1.

Članak 24.

Nije predviđena periodična provjera znanja o opasnostima i mjerama zaštite od požara, osim u uvjetima predviđenima u sklopu ovog pravilnika.

Članak 25.

Evidenciju o ospoznavanju radnika sukladno odredbama ovog Pravilnika odnosno pravila iz područja zaštite od požara vodi tajnik/ca Škole.

VI OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE SIGURNOG ODVIJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA TE DRUGIH INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU**Članak 26.**

- (1) Za održavanje opreme i instalacije (plinska kotlovnica) čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju odgovoran je domar – kotlovničar u sklopu svojih osnovnih radnih zadataka sukladno ugovoru o radu.
- (2) Radnika iz prethodnog stavka mora proći obaveznu edukaciju i odgovarajući liječnički pregledi sukladno propisima koji uređuju predmetno područje sukladno Pravilniku o stručnom sposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/2010, 50/2011) i Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada (Sl. 5/84).

VII OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA**Članak 27.**

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika zaduženi su:

- za razradu postupaka – osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- za poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mera zaštite od požara – Ravnatelj/ica Škole.

VIII KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE**Članak 28.**

- (1) Kretanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije (plinska kotlovnica) je zabranjeno za sve radnike odnosno druge osobe na koje se odnose odredbe ovog pravilnika.
- (2) Kretanje na navedenim prostorima iznimno je dozvoljeno radnicima koji ispunjavaju odredbe posebnih propisa i odredbi ovog pravilnika (domar – kotlovničar).

IX USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA**Članak 29.**

Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara definirano je u sklopu Plana obavlješćivanja 112 kao zasebnog elaborata.

X MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE**Članak 30.**

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojećoj građevini, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih građevina, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zabrani zavarivanja i sl.),
- održavanje čistoće u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari, na za to određena mesta,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila,
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti,
- opskrbljenost građevine vatrogasnim aparatima čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N., br.: 101/11).

Članak 31.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), te ostale mjere zaštite od požara koje se propisuju ovim Pravilnikom.

1) OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 32.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjerne zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, munjovodnim (gromobranskim) instalacijama, uređajima za zagrijavanje i rashladnim uređajima, na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

A) Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 33.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoј neposrednoj blizini,
- sprečavanje širenja požara-lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova),
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima, te
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 34.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 35.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je izdata suglasnost. Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

A.1 Izlazi i izlazni putovi

Članak 36.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen. Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina. Podne obloge, tepisi (tapisoni) kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Članak 37.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću. Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 38.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

A.2 Otvori u zidovima

Članak 39.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Sva vrata moraju se u pravilu otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti. Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Članak 40.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati s poda (ventus uređaji i sl.). Prozori kao nadsvjetla mogu se postavljati u pregradnim zidovima samo unutar požarnog sektora. Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

A.3 Zidovi, stupovi i stropovi

- (1) Sve preinake na zidovima, stupovima i stropovima mogu se obavljati sukladno važećim propisima iz područja graditeljstva. Ukoliko se obavljaju jednostavniji poslovi (npr. pojačano održavanje) potrebno je pribaviti suglasnost osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.
- (2) Moguća oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanja) potrebno je popraviti sa materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji. U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

Članak 41.

Svi podovi bez obzira na kakvu su konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje. Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabravljeni materijalom potrebne otpornosti protiv požara.

A.4 Pokrovi i krovišta

Članak 42.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja. Dio krovišta koje je izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, u dijelu nosivih krovnih konstrukcija i pokrivača, ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

A.5 Prometnice i prilazi**Članak 43.**

Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako:

- da se čiste od snijega,
- da se na njima ne obavljuju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevina (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.),
- da nisu zakrčeni vozilima, te
- da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

B) Mjere zaštite od požara na instalacijama i uređajima**Članak 44.**

Sve električne instalacije i uređaji, te munjovodne (gromobranske) instalacije moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 45.

Rokovi periodičkog ispitivanja instalacija, uređaja, strojeva i uređaja, te stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara propisani su u sklopu pravnog propisa pojedinog sustava, odnosno zakonskim odredbama.

B.1 Posebne mjere zaštite od požara kod korištenja uređaja za zagrijavanje**Članak 46.**

- (1) Pod uređajem za zagrijavanje smatra se dio opreme koji pretvara bilo koji oblik energije u toplinsku energiju.
- (2) U Školi se za zagrijavanje koristi plinska kotlovnica.

Članak 47.

Periodičan pregled i ispitivanje svih sustava za zagrijavanje vrši ovlaštena pravna osoba u skladu s odredbama važećih propisa.

Članak 48.

Zabranjeno je korištenje sve dodatne opreme za zagrijavanje, nedozvoljene od strane osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, koja nije predviđena tehničkom dokumentacijom objekta.

B.2 Mjere zaštite od požara na plinskim instalacijama**Članak 49.**

Plinske instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim propisima ili priznatim pravilima tehničke prakse.

Članak 50.

Priključivanje i servisiranje trošila na plinsku instalaciju, smije obavljati samo ovlašteni serviser, te o istom mora ostaviti pismeni zapis.

Članak 51.

Dozvoljeno je korištenje samo ispitanih plinskih trošila.

Članak 52.

Ispitivanje ispravnosti plinskih instalacija vrši ovlašteni ispitivač plina, u rokovima propisanim važećim propisima.

B.3 Mjere zaštite od požara kod korištenja električnih kuhala u uredskim i pomoćnim prostorijama**Članak 53.**

Dozvoljeno je korištenje električnih kuhala samo u namjenski uređenim pomoćnim prostorima (čajne kuhinje).

Članak 54.

Uporabu električnih uređaja za dodatno ili zamjensko zagrijavanje i električnih kuhala zabranjeno je koristiti u svim vrstama uredskih, proizvodnih i skladišnih prostora.

B.4 Mjere zaštite od požara kod korištenja ventilacijskih uređaja**Članak 55.**

Svi ventilacijski sustavi moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

B.5 Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te spriječavanje širenja požara**Članak 56.**

Sva oprema i sredstava za gašenje požara, te sustavi za dojavu i gašenje požara i zapaljivih plinova i para moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 57.

U građevinama i poslovnim prostorima postavljena su slijedeća sredstva za gašenje požara:

- unutarnja i vanjska hidrantska mreža,
- protupanična rasvjeta,
- tipkala za isključenje električne energije,
- sustav za detekciju zapaljivih plinova i para,
- sustav za dojavu požara - vatrodojava,
- ručni vatrogasni aparati u svim građevinama i prostorima (broj, vrsta i raspored ručnih vatrogasnih aparata po prostorijama) daje se u prilogu br. 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 58.

Ispitivanje ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te sprječavanje širenja požara, može obavljati ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova. Ispitivanje ispravnosti vrši se najmanje jedan puta godišnje.

Članak 59.

- (1) Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled i periodični servis.
- (2) Održavanje vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N., br.: 101/11).

Članak 60.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara Škole, najmanje jednom u svaka tri mjeseca, u prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere.

Članak 61.

O izvršenim redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata upisnik vodi osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara. Obrazac upisnika o redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata daje se u prilogu br. 3, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

C) OSTALE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA**Općenito****Članak 62.**

U svim dijelovima građevine zabranjeno je pušenje.

Članak 63.

U određenim dijelovima građevine u kojima se drže ili uskladištavaju gorivi materijali (ambalaža i ostali gorivi materijali) zabranjena je upotreba otvorenog plamena, te držanje i smještaj tvari koje su sklone samozapaljenju.

Članak 64.

Svako korištenje ili uskladištenje zapaljivih plinova i tekućina potrebno je vršiti u skladu sa važećim propisima iz predmetnog područja.

Članak 65.

Rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje) ukoliko se ne vrši u redovnom procesu rada, može se obavljati u prostorijama građevine ili drugim prostorima tek nakon dobivanje pisanog odobrenja osobe zadužene za zaštitu od požara i naloženih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.

**XI ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENE PROPISANIH I NAREĐENIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA****Članak 66.**

- (1) Ravnatelj/ica ima pravo i obvezu vršiti nadzor nad primjenom propisa i odredbi ovog Pravilnika i provođenje rješenja nadležne Policijske uprave.
- (2) Ravnatelj/ica je odgovorna za osiguranje finansijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije.
- (3) Ravnatelj/ica ima pravo vršiti kontrolu rada osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, a u svezi provođenja mjera zaštite od požara propisanih Zakonom, podzakonskim aktima, naređenih i ovim Pravilnikom propisanih mjera zaštite od požara.
- (4) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara je odgovorna u svom djelokrugu rada za provođenje propisa i odredbi ovog Pravilnika i odgovoran je za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara. Za povrede obveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i poduzimanje mjera za osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara je isti kao i za radnike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegova rada.

Članak 67.

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim pravilnikom i drugim važećim propisima R Hrvatske mogu se poduzeti mjere utvrđene drugim općim aktima i to:

- pismeno upozorenje,
- otkaz ugovora o radu.

Članak 68.

- (1) Mjere iz prethodnog članka izriču se temeljem prosudbe vrste i opsega nepridržavanja mjera zaštite od požara, pri čemu se navedeno nepridržavanje mjera zaštite od požara razvrstava po mogućim štetnim posljedicama u dvije kategorije:
 - manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara,
 - veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara.
- (2) Postupak za utvrđivanje odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti Ravnatelj/ica.

Članak 69.

Manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovati u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara,
- nemarno ili nesavjesno obavljati obveze u svezi sa zaštitom požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta,
- neprijaviti osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se za to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtijeva,
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozija unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 70.

Veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovati u gašenju požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovanе lakše posljedice po zdravlje i život radnika ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovani požar ili eksplozija pa je došlo do lakših posljedica po radnike ili imovinu,
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- neopravданo odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili Ravnatelj/ica ili osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine,
- neprijaviti Ravnatelju/ici ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- nepridržavati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu.

XII POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 71.

Postupanje radnika u slučaju požara razrađeno je u sklopu Priloga 4 ovog Pravilnika i sastavni je dio Plana i programa osposobljavanja radnika u primjeni mjera zaštite od požara.

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

U slučaju nesuglasja u provedbi ovoga Pravilnika pravo tumačenja ima Ravnatelj/ica.

Članak 73.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 74.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Škole. Donošenjem ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o zaštiti od požara KLASA:012-03/09-01/01-7, URBEON: 2197/01-380/1-8-09-1 od 30.12.2009. godine

Predsjednica Školskog odbora:

Sofija Keča

Sofija Keča

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole 04. veljače 2015., a stupio je na snagu 11. veljače 2015.

Klasa: 012-03/15-01/01-2

Urbroj: 2197/01-380/1-8-15-1

Zabok, 11. veljača 2015.

Ravnatelj/ica:

Božica Šarić



PROGRAM IZOBRAZBE RADNIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA**1. Gorenje i gašenje**

- Osnovni pojmovi o gorenju
- Osnovni pojmovi o gašenju

2. Opasnosti i mjere zaštite od požara

- Uzroci i izvori nastanka požara
- Uvjeti širenja požara
- Zaštitne mjere pri držanju i rukovanju zapaljivim tekućinama i plinovima u objektima
- Zaštita od požara na ložišnim uređajima
- Zaštita od požara na električnim uređajima i instalacijama

3. Gašenje požara

- Gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama
- Gašenje požara zapaljivih tekućina
- Gašenje požara na ložećim uređajima
- Gašenje požara u objektima
- Gašenje požara na motornim vozilima
- Gašenje požara na osobama

4. Aparati za gašenje

- Aparati za gašenje prahom
- Aparati za gašenje halonima
- Aparati za gašenje ugljičnim dioksidom
- Aparati za gašenje pjenom
- Aparati za gašenje vodom

5. Oprema za gašenje požara

- Hidranti
- Ključevi za hidrante
- Cijevi
- Spojnice za cijevi
- Razdjelnice i sabirnice
- Mlaznice

6. Postupanje radnika u slučaju požara**7. radna mjesta s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije (plinsko kotlovsко postrojenje, kuhinja, poslovi održavanja)**

Teoretski dio: 6 sati

Praktični dio: 2 sata